

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)  
Территориальный отдел «Восточный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия  
в Лаганском и Черноземельском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Лагань  
(место составления акта)

« 07 » Декабря 20 16 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№49

По адресу/адресам: 359210, Республика Калмыкия, Лаганский район, с.Улан-Хол,  
ул.Орджоникидзе,34

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №29/09 от 27.10.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального Казенного образовательного учреждения «Уланхольская средняя  
общеобразовательная школа им. Зая-Пандиты»

ИНН 0803002615, ОГРН 1020800567864

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

07.11.2016 года с 09час. 00мин. до 14час. 00мин. Продолжительность: 5 часа 00 минут.

02.12.2016 года с 09час. 00мин. до 12час.00мин. Продолжительность: 3 часа 00 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 8 час 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом «Восточный Управления Роспотребнадзора по  
Республике Калмыкия в Лаганском и Черноземельском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Очир-Горяева Е.Б.  07.11.2016г. в 09час.00мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: согласованию не подлежит

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Марылова Байрта Станиславовна – специалист-эксперт ТО «Восточный» Управления  
Роспотребнадзора по РК в Лаганском и Черноземельском районах.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

- Трактирова Булгун Геннадьевна – главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Калмыкия» в Лаганском районе.

- Убушаева Эльвира Николаевна – помощник санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Лаганском районе.

Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.510881 от 25.08.2015г. выдан Федеральной службой  
по аккредитации (Росаккредитация).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Очиг-горяева Елена Борисовна – Директор МКОУ «Уланхольская СОШ им.Зая-Пандиты»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки:**

МКОУ «Уланхольская средняя общеобразовательная школа им. Зая-Пандиты» расположена по адресу: Лаганский район, п.Улан-Хол, ул.Орджоникидзе, д.34. Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

- Устав МКОУ «Уланхольская СОШ», утвержденного Постановлением Главы АЛРМО №537 от 31.12.2015 года и принятого Общим собранием трудового коллектива МКОУ «Уланхольская СОШ» протоколом №2 от 24.12.2015г.
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, №1271 от 07.11.2016 года, серия 08ЛО1 №0000236, бессрочно.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги в системе дошкольного образования №08.08.01.000.М.000356.06.09 от 15.06.2009г., серия №1605960, бессрочно.

МКОУ «Уланхольская СОШ» построена по типовому проекту, и в 1970 году сдано в эксплуатацию, проектная вместимость составляет - 520 человек, на момент проверки фактическая вместимость - 150 учащихся. Школа расположена в селитебной зоне, и представляет собой 3-этажное здание. Наружное освещение имеется. Площадь территории - 26254 кв.м. Площадь здания школы – 2926 кв.м. Территория огорожена по периметру забором, частично благоустроена. Функциональное зонирование территории: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Подъездные пути не асфальтированы. Дорожки к хозяйственным постройкам, спортивной площадке имеют твердое покрытие частично.

Отопление: газовое, автономное. Водоснабжение - вода привозная, обеспечена механическая подача холодной воды в туалетные помещения, подведена канализация. Во дворе школы имеются 2 бассейна - 1-й питьевой бассейн, 2-й бассейн для технических целей. Подвозку технической воды осуществляет СМО п.Улан-Хол (договор на подвозку воды для технических целей имеется и заключен с Администрацией СМО). Канализация подведена в туалетные помещения, договор на вывоз сточных вод отсутствует. Вентиляция: естественная.

На территории школы установлен уличный туалет для персонала и учащихся школы, отдельные для мальчиков и девочек, по 4 «очка» каждый. На территории школы имеется мусоросборник с крышкой, установлен на земле. Договор на вывоз твердых бытовых отходов отсутствует, в связи с отсутствием специализированной организацией в п.Улан-Хол.

На 1-ом этаже расположен туалет общий. Установлены 2 унитаза, 3 раковины для мытья рук, с мылом и электрополотенцем, с подводкой холодной воды.

Для мытья рук детей перед обеденным залом установлено 2 умывальника с подводкой холодной водоснабжения. Для соблюдения личной гигиены детьми имеется мыло, бумажные полотенца, электрополотенца.

Учебные помещения (классы) имеют совмещенное освещение, в качестве искусственного освещения используются преимущественно энергосберегающие лампы.

Набор кабинетов составляет 18. Класс комплектов - 11, наполняемость не превышена. На 1 этаже расположен гардероб с оборудованием ячеек для каждого класса, спортзал, раздевалки, столовая с пищеблоком, кабинет директора, учебные классы для начального звена.

Обучающиеся 1 ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся II - III ступеней организация образовательного процесса по классно-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

№ 106  
Барило Г.И.

(подпись проверяющего)



Очир-Горяева Е.Б.


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, )

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ип.)

Государственный инспектор Отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия



Барило Г.И./

С Актом проверки ознакомлена, копию акта получила: директор МКОУ «Уланхольская СОШ имени Зая-Пандиты» - Очир - Горяева Елена Борисовна.

«25» 11 2016 г.



/Очир - Горяева Е.Б./

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

кабинетной системе. Все учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. Расстановка столов в кабинетах преимущественно трехрядная.

Режим образовательного процесса: продолжительность для 1 ступени обучения - 5 дневная, 5-11 классы- 6-дневная. Обучение в 1 смену.

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РК» в Лаганском районе проведены лабораторно-инструментальные исследования и санитарно-эпидемиологические экспертизы расписания уроков. Экспертное заключение №1111 от 01.12.2016г. заключение: расписание уроков на 2016-2017г учебный год не соответствует требованиям «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», образовательная нагрузка в течении недели в 1-11 классах распределяется в нарушение с п. 10.8. ; наибольший объем учебной нагрузки в течении недели во 1, 3, 4, 9, 10 классах не приходится на вторник или среду, что не соответствует приложению 3; в 5, 6, 7, 8, 9, классах проводятся уроки которые не предусмотрены и не нормируются по шкале трудности предметов в этих классах, согласно приложению 3 таблице 2.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Предоставлен договор о предоставлении школьной столовой в аренду ИП Мангутовой Л.М. Горячим питанием охвачено 80% детей.

Спортивный зал расположен на 1 этаже. Освещение совмещенное, в качестве искусственного освещения используют люминесцентные лампы. Имеются раздевалки для мальчиков и для девочек. Освещение комбинированное, в качестве искусственного освещения используют лампы накаливания.

Питьевой режим в начальных классах организован бутилированной питьевой водой. Подносы с чистой и грязной посудой имеются.

Умывальные раковины не функционируют или отсутствуют в следующих учебных кабинетах: кабинет технологии, кабинет 3 класса, кабинет физики, кабинет домоводства, кабинет биологии, кабинет химии.

Не проводится замена разбитых стекол в учебных кабинетах: кабинет 3 класса, кабинет биологии, кабинет калмыцкого языка.

Не оснащены бытовыми термометрами учебные кабинеты и помещения: кабинет технологии, кабинет английского языка, спортивный зал, актовый зал.

Классные доски не имеют лотков для задержания меловой пыли, хранения мела в учебных кабинетах: кабинет домоводства, кабинет информатики, кабинет калмыцкого языка, кабинет английского языка, кабинет биологии.

Классные доски не оборудованы местным освещением – софитами в учебных кабинетах: кабинет трудового обучения, кабинет английского языка.

Кабинет технологии (домоводства) для девочек представлен 2 помещениями, имеются 6 швейных машинок. Кабинет домоводства не оснащен двухгнездной моечной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником или специально выделенным местом с разделочным столом и мойки для посуды и умывальника.

Кабинет информатики оснащен 6 компьютерами. Естественное освещение на мониторы падает сзади. Конструкция одноместного стола с ПЭВМ предусмотрены отдельные поверхности. Столы обеспечены выдвижной поверхностью. Стулья имеют подъемно-поворотный механизм, регулируемый по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Медицинского кабинета нет. Медицинское наблюдение ведется фельдшером ООВП п.Улан-Хол. Все манипуляции (вакцинация детей и др.) производятся медицинским работником на ООВП п.Улан-Хол.

Всего сотрудников - 42, предоставлены личные медицинские книжки на 42 сотрудников, сроки прохождения периодического медицинского осмотра соблюдаются.

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РК» в Лаганском районе проведены лабораторно-инструментальные исследования и санитарно-эпидемиологические экспертизы, объем и периодичность профилактического медицинского осмотра сотрудников соответствует санитарным требованиям

Согласно протокола измерений параметров микроклимата от 09.11.2016г. №95 параметры температуры воздуха помещений соответствуют п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Согласно протокола измерений освещенности от 09.11.2016г. №95 параметры освещенности в кабинете соответствует требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», таб.№2, п.33, 35, 41, 46, 47 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Согласно протокола измерений напряженности электромагнитного поля от 09.11.2016г. №95 временные допустимые уровни ЭМП, создаваемые ПЭВМ на рабочих местах в кабинете информатики соответствует Приложение 2, таблицы 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Имеются договоры на проведение дератизационных и дезинсекционных работ от 25.04.2016г., договор на поставку мяса, рыбы ИП Ангряев А.Г. от 01.06.2014г., договор № 45 на поставку продуктов ИП Тюрбеев О.Г.

#### **Заключение:**

• **Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

В нарушении ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.3.7 – контейнер для сбора мусора установлен на земле, нет площадки с твердым покрытием.

п.4.27 – умывальные раковины не функционируют или отсутствуют в следующих учебных кабинетах: кабинет технологии, кабинет физики, кабинет домоводства, кабинет биологии, кабинет химии.

п.5.7 – классные доски не имеют лотков для задержания меловой пыли, хранения мела в учебных кабинетах: кабинет домоводства, кабинет информатики, кабинет калмыцкого языка, кабинет английского языка, кабинет биологии.

п.5.12, п.5.14 - кабинет домоводства не оснащен двухгнездной моечной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником или специально выделенным местом с разделочным столом и мойки для посуды и умывальника.

п.6.2 – не оснащены бытовыми термометрами учебные кабинеты и помещения: кабинет технологии, кабинет английского языка, спортивный зал, актовый зал.

п.6.10 – не проводится замена разбитых стекол в учебных кабинетах: кабинет 3 класса, кабинет биологии, кабинет калмыцкого языка.

п.7.2.6 – классные доски не оборудованы местным освещением – софитами в учебных кабинетах: кабинет трудового обучения, кабинет английского языка.

п.8.2 – в туалетах умывальные раковины не обеспечены устройствами системы подогрева воды.

В нарушении п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - естественное освещение в кабинете информатики при работе с

видеодисплейными терминалами на мониторы падает сзади.

Таким образом, директор МКОУ «Уланхольская СОШ им.Зая-Пандиты» Очир-Горяева Елена Борисовна совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушения; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) распоряжение №29/09 от 27.10.2016г.
- 2) Устав МКОУ «Уланхольская СОШ», утвержденного Постановлением Главы АЛРМО №537 от 31.12.2015 года и принятого Общим собранием трудового коллектива МКОУ «Уланхольская СОШ» протоколом №2 от 24.12.2015г.
- 3) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, №1271 от 07.11.2016 года, серия 08ЛО1 №0000236, бессрочно.
- 4) Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги в системе дошкольного образования №08.08.01.000.М.000356.06.09 от 15.06.2009г., серия №1605960, бессрочно.
- 5) Распоряжение АЛРМО РК №189-р от 24.10.2015г о назначении Очир-Горяеву Елену Борисовну на должность директора МКОУ « Уланхольская СОШ» с 24.10.2015г.
- 6) акт отбора проб от 09.11.2016г.
- 7) протокол лабораторных испытаний №3993 от 17.11.2016г. (дезинфицирующее средство)
- 8) протокол лабораторных испытаний №3994 от 24.11.2016г. (почва)
- 9) протокол лабораторных испытаний №3995 от 24.11.2016г. (почва)
- 10) протокол лабораторных испытаний №109 от 16.11.2016г. (почва)
- 11) протокол измерений освещенности №95 от 09.11.2016г.
- 12) протокол измерений параметров микроклимата №95 от 09.11.2016г.
- 13) протокол измерений напряженности электромагнитного поля №95 от 09.11.2016г.
- 14) экспертное заключение №101 от 16.11.2016г. медицинский осмотр сотрудников.
- 15) экспертное заключение №111 от 01.12.2016г. расписание уроков.
- 16) договор №45 на поставку продуктов ИП Тюрбеев О.Г.
- 17) договор на поставку мяса и рыбы от 01.06.2014г. ИП Ангряев А.Г.
- 18) договор на проведение дератизации и дезинсекции от 25.04.2016г.
- 19) предписание №51 от 07.12.2016г.
- 20) объяснение Очир-Горяевой Е.Б.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт ТО «Восточный»

Марылова

Марылова Б.С.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«07» декабря 2016г. Очир-Горяева Очир-Горяева Е.Б., директор МКОУ «Уланхольская СОШ им. Зая-Пандиты».

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» в Республике Калмыкия в Лаганском районе

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

АКТ

отбора проб продукции

от « 09 » ноября 2016 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель), юридического и фактического адреса:** ТОО «Восточный» Управления Роспотребнадзора по РК в Лаганском и Черноземельском районах, 359220 г. Лагань, ул. Адлучиева д.63

(для юридических лиц, наименование и юридический адрес, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

2. **Наименование объекта надзора и его юридического адреса:** МКОУ «Улан-Хольская СОШ» Республика Калмыкия Лаганский район, п. Улан-Хол, ул. Орджоникидзе, 34

3. **Место отбора проб (образцов) и его фактический адрес:** МКОУ «Улан-Хольская СОШ» Республика Калмыкия Лаганский район, п. Улан-Хол, ул. Орджоникидзе, 34

4. **Дата и время отбора проб:** 09.11.2016г., 11ч 45 мин, доставка 09.11.2016 условия транспортировки и хранения термоконтейнер

5. **Цель отбора:** по поручению ТОО «Восточный» №98 от 31.10.2016г. согласно утвержденного плана проверок на 2016г.  
(указать, цель, вид, жалоба, СМ, ДМ - ДМ и дата представления, декларирование - ДМ, преисполнение или исполнения, дата, необходимость (лицензия, сертификат, ПК, другое) - № и дата документа)

6. **Дополнительные сведения:**



№ пробы	Наименование пробы (вид, сорт)	Исполнитель (наименование, фактический адрес)	Дата выработки и № смены	Срок годности продукта	Величина и № партии	Вес, объем пробы	Результат Т	Вид тара, упаковки	НДЛ в соответствии с которой отобрана проба	НД на продукцию	Определяемые показатели
1	Почва с территории школы					1000 гр	удовлетв	Поил. пакеты	ГОСТ Р 53091-2008 (ИСО 10381-3:2001)		СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-химический и радиологический анализ
2	Почва с спортивной площадки					1000 гр	удовлетв	Поил. пакеты	ГОСТ Р 53091-2008 (ИСО 10381-3:2001)		СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-химический и радиологический анализ
3	Вода децентрализованная по бассейну					1,5 л		Стер. бутылка	ГОСТ 31942-2012		СанПиН 2.1.4.1175-02 Санитарно-химический анализ
4	Хлорная известь	Производитель: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 3 проезд, Ростовский ПТК	02.2016	Гарантийный срок носки: 1 год - хранить в сухом и прохладном месте	400 гр	150 гр	удовле	Емкость с темным стеклом	Инструкция	ГОСТ 1692-85	Массовая доля активного хлора

7. Наименование учреждения, адресность, Ф.И.О. лица отобранного пробы: ФФУ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Тельмановском районе, доминирующей санитарного района"  
Абушвела Э.И. подпись: [подпись]

8. Наименование учреждения, должности, Ф.И.О. руководителя или представителя объекта, в присутствии которого отобрана проба: директора Очир-Торжаспил Г.Б.  
подпись: [подпись]

9. Должность, Ф.И.О. представителя Учреждения (ГО) Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, в присутствии которого отобрана проба: специалиста-эксперта ТО  
«Восточный» Марьямовой Б.С. подпись: [подпись]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

400074, Волгоград, ул. Огарева, д. 15. Телефон: (8442) 94-58-58, Факс: (8442) 94-14-14  
E-mail: <http://www.nvol.gosnadzor.ru>

РК, п. Улан-Хол.

25 ноября 2016г.  
15 час 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 22-ГБ/44-ПО**

**Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
«Уланхольская средняя общеобразовательная школа имени Зая-Пандиты».**  
**ИНН 0803002615.**

по адресу: 359210, Республика Калмыкия, Лаганский район, п. Улан-Хол, ул.  
Орджоникидзе, 34.

**На основании:**

распоряжения от 21.10.2016г. № 273/22-рп заместителя руководителя Нижне-  
Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и  
атомному надзору Ростехнадзора Аджагулова Ю. В. и «Сводного плана проверок  
субъектов предпринимательства на 2016 год», утверждённого Генеральной прокуратурой  
Российской Федерации.

(вкл. документы с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Уланхольская средняя  
общеобразовательная школа имени Зая-Пандиты»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Продолжительность проверки:** 15/120 дней/час, в период с 07.11.2016 по 25.11.2016 .

(дни/часов)

**Акт составлен:**

Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологи-  
ческому и атомному надзору Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при  
проведении выездной проверки) - директор муниципального казённого образова-  
тельного учреждения «Уланхольская средняя общеобразовательная школа имени  
Зая-Пандиты».

Елена Борисовна Очир-Горяева



При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст.32.2 КоАП РФ будет взыскано в принудительном порядке, кроме того должностное лицо, вынесшее постановление, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Очир-Горяевой Е.Б. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ. Подпись: \_\_\_\_\_

Дата вступления постановления в законную силу: 31.12.2016г.

Срок обращения постановления к исполнению в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

Главный Государственный санитарный врач по Лаганскому и Черноземельскому районам



Тарбаев А.И.

Копию постановления получил(а) «21» декабря 2016г. \_\_\_\_\_ Очир-Горяева Е.Б.

п.6.10 – не проводится замена разбитых стекол в учебных кабинетах: кабинет 3 класса, кабинет биологии, кабинет калмыцкого языка.

п.7.2.6 – классные доски не оборудованы местным освещением – софитами в учебных кабинетах: кабинет трудового обучения, кабинет английского языка.

п.8.2 – в туалетах умывальные раковины не обеспечены устройствами системы подогрева воды.

В нарушении п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - естественное освещение в кабинете информатики при работе с видеодисплейными терминалами на монитору падает сзади.

Директором МКОУ «Уланхольская СОШ им.Зая-Пандиты» является Очир-Горяева Е.Б.

Статьей 6.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Вина в совершении административного правонарушения подтверждается: актом проверки №49 от 07.12.2016г., протоколом об административном правонарушении №72 от 07.12.2016г., объяснением Очир-Горяевой Е.Б.

Таким образом, Очир-Горяева Елена Борисовна совершила административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность не установлено. Смягчающим обстоятельством является раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.2.1-2.4., 3.3, 4.2-4.4,29.7,29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях

#### ПОСТАНОВИЛ:

Признать Очир-Горяеву Елену Борисовну

виновной в совершении административного правонарушения по ст.6.4 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа

Статья КоАП РФ	Сумма штрафа (руб.)
ст.6.4	1000 руб.

В соответствии со ст.4.4 КоАП РФ назначить административное наказание в виде штрафа в пределах санкции ст. \_\_\_\_ КоАП РФ

**Установить штраф в сумме** 1000 рублей  
(цифрами)

Штраф должен быть внесен расчетный счет 40101810300000010003 Отделение НБ Республики

Калмыкия Банка России г.Элиста, БИК 048580001

Получатель платежа: ИНН 0814163237 КПП 081601001, УФК по Республике Калмыкия

(ТУ Роспотребнадзора по РК л/с 04051788020) КБК 14111628000016000140

ОКТМО 85615000 УИН 14102080068400000221

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения постановления: гражданами и должностными лицами в Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия либо в городской (районный) суд, индивидуальными предпринимателями в Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия либо в Арбитражный суд РК (ч.3 ст.30.1.КоАП РФ).

В соответствии с часть 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, **не позднее шестидесяти дней** со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Территориальный отдел «Восточный» Управления Роспотребнадзора  
по Республике Калмыкия в Лаганском и Черноземельском районах

**Постановление № 83**  
**о назначении административного наказания**

«21» декабря 2016г.

г. Лагань

Главный Государственный санитарный врач по Лаганскому и Черноземельскому районам Республики Калмыкия Тарбаев Алексей Иванович, в соответствии со ст.23.13 КоАП РФ, рассмотрев протокол об административном правонарушении №72 от 07.12.2016г. и другие материалы в отношении:

**Очир-Горяевой Елены Борисовны**

**Дата и место рождения:** 26.07.1973 г.р., г.Лагань Республики Калмыкия

**Гражданство:** Российская Федерация

**Место жительства:** Республика Калмыкия, г.Лагань, микрорайон, д.52, кв.13

**Зарегистрирован по адресу:** г.Лагань, микрорайон, д.52, кв.13

**Место работы, адрес:** МКОУ «Уланхольская средняя общеобразовательная школа имени Зая-Пандиты», Лаганский район, п.Улан-Хол, ул.Орджоникидзе, д.34.

**Должность:** директор з/п или иной доход \_\_\_\_\_

**Паспорт:** серия 8500 №065009 **выдан:** Лаганским РОВД РК от 20.02.2001г.

**Семейное положение:** замужем **на иждивении:** 3 детей

**Установил:**

Согласно протокола об административном правонарушении №72 от 07.12.2016г., составленным специалистом-экспертом «Восточный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Лаганском и Черноземельском районах Марыловой Б.С., в период с 07.11.2016 года с 09час. 00мин. до 14час. 00мин, 02.12.2016 года с 09час. 00мин. до 12час.00мин при проведении плановой выездной проверки, в отношении МКОУ «Уланхольская СОШ им.Зая-Пандиты», расположенном по адресу: Лаганский район, п.Улан-Хол, ул.Орджоникидзе, д.34, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

В нарушении ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.3.7 – контейнер для сбора мусора установлен на земле, нет площадки с твердым покрытием.

п.4.27 – умывальные раковины не функционируют или отсутствуют в следующих учебных кабинетах: кабинет технологии, кабинет физики, кабинет домоводства, кабинет биологии, кабинет химии.

п.5.7 – классные доски не имеют лотков для задержания меловой пыли, хранения мела в учебных кабинетах: кабинет домоводства, кабинет информатики, кабинет калмыцкого языка, кабинет английского языка, кабинет биологии.

п.5.12, п.5.14 - кабинет домоводства не оснащен двухгнездной моечной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником или специально выделенным местом с разделочным столом и мойки для посуды и умывальника.

п.6.2 – не оснащены бытовыми термометрами учебные кабинеты и помещения: кабинет технологии, кабинет английского языка, спортивный зал, актовый зал.

- английского языка. Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.
7. В соответствии с п.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 – в туалетах умывальные раковины обеспечить устройствами системы подогрева воды.
  8. В соответствии с п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 – установить контейнер на площадке с твердым покрытием. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0м. со всех сторон.
  9. В соответствии с п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «Уланхольская СОШ им. Зая-Пандиты», в лице директора Очир-Горяевой Е.Б.


О выполнении данного предписания необходимо сообщить в письменной форме в ТО «Восточный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Лаганском и Черноземельском районах по адресу: г.Лагань, ул.Адучиева, д.63 в срок до: 13.07.2017г.

Порядок обжалования предписания об устранении выявленных нарушений для граждан, организаций и иных лиц регламентируется статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ (АПК РФ), для должностных лиц – статьей 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ (ГПК РФ). Срок подачи заявления о признании данного предписания, как ненормативного правового акта государственного органа, недействительным определен в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

За не выполнения законного предписания в установленные сроки, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Специалист-эксперт ТО «Восточный»

Марылова Б.С.

Копию предписания получил(а) «07» декабря 2016г.  Очир-Горяева Е.Б.

В частности, в нарушение пунктов 5, 7 статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», пункта 23 Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272:

- система видеонаблюдения образовательного учреждения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней;

- ограждение образовательного учреждения не соответствует предъявляемым требованиям, что создает возможность беспрепятственного доступа посторонних лиц на прилегающую территорию данного объекта;

- с западной стороны образовательного учреждения отсутствует освещение, что создает возможность неконтролируемого доступа посторонних лиц на прилегающую территорию указанного учреждения.

2. Для устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, в соответствии с требованиями пунктов 5, 7 статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», пункта 23 Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272, необходимо принять следующие меры:

- переоборудовать технические устройства системы видеонаблюдения образовательного учреждения для обеспечения непрерывного видеонаблюдения за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирования и хранения данных в течение 30 дней;

- установить по периметру образовательного учреждения ограждение в целях недопущения неконтролируемого доступа посторонних лиц на территорию данного объекта;

- установить с западной стороны образовательного учреждения освещение в целях недопущения в ночное время суток неконтролируемого доступа посторонних лиц на территорию указанного учреждения.

3. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, может привести к совершению преступлений, предварительное следствие по которым отнесено законом к ведению органов федеральной службы безопасности.

4. Предлагается рассмотреть представление и в течение месяца со дня получения письменно сообщить в УФСБ России по Республике Калмыкия по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, 31, об устранении выявленных причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Начальник Управления



П.Н. Булкин

Представление получил и ознакомлен \_\_\_\_\_

(должность фамилия и инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 года \_\_\_\_\_

(подпись)

Ответ получен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_





ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ФСБ России)

Директору МКОУ «Уланхольская средняя  
общеобразовательная школа»

УПРАВЛЕНИЕ ПО  
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Е.Б. Очир-Горяевой

10 ноября 2016 г. № 16406 п. Улан Хол, ул. Орджоникидзе, д. 34  
г. Элиста, 358000

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих реализации  
угроз безопасности Российской Федерации

На основании решения Главы Республики Калмыкия - Председателя Антитеррористической комиссии Республики Калмыкия Орлова А.М. межведомственной комиссией в составе сотрудников УФСБ России по Республике Калмыкия, МВД по Республике Калмыкия, ГУ МЧС России по Республике Калмыкия 31 октября 2016 года проведены мероприятия по изучению эффективности системы мер антитеррористической защищенности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Уланхольская средняя общеобразовательная школа» (далее – образовательное учреждение).

Руководствуясь пунктом «л» ч. 1 статьи 13, статьей 13.1 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия обращает Ваше внимание на то, что:

1. В ходе проведения указанных мероприятий в отношении учреждения выявлены нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области антитеррористической защищенности объектов образования, которые могут привести к тяжким последствиям в виде причинения вреда здоровью граждан и их имуществу, а также создать предпосылки для совершения преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ «ВОСТОЧНЫЙ» УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ В ЛАГАНСКОМ И ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОМ РАЙОНАХ

359220 Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Адучиева, д. 63

тел/факс 8 (847 33) 9-28-60 E-mail: [laganrpn@vandex.ru](mailto:laganrpn@vandex.ru) <http://www.08.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74271944 ОГРН 1050866729187 ИНН 0814163237 КПП 081601001

**ПРЕДПИСАНИЕ №51**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**от 07.12.2016г.**

**При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:**

Акт проверки №49 от 07.12.2016г., Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уланхольская средняя общеобразовательная школа им.Зая-Пандиты». ИНН 0803002615, ОГРН 1020800567864. Юридический адрес: 359210, Республика Калмыкия, Лаганский район, п.Улан-Хол, ул.Орджоникидзе, 34. Директор: Очир-Горяева Елена Борисовна.

Выявлены нарушения ст.24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального Закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**В срок до 12.07.2017г.:**

1. В соответствии с п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 – установить функционирующие умывальные раковины в кабинет технологии, кабинет физики, кабинет домоводства, кабинет биологии, кабинет химии.
2. В соответствии с п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 – классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела в учебных кабинетах: кабинет домоводства, кабинет информатики, кабинет калмыцкого языка, кабинет английского языка, кабинет биологии.
3. В соответствии с п.5.12, п.5.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 – кабинет домоводства оборудовать двухгнездной моечной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником или специально выделенным местом с разделочным столом и мойки для посуды и умывальника.
4. В соответствии с п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 – установить бытовые термометры в учебные кабинеты и помещения: кабинет технологии, кабинет английского языка, спортивный зал, актовый зал.
5. В соответствии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 – остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Провести замену разбитых и треснувших стекол в учебных кабинетах: кабинет 3 класса, кабинет биологии, кабинет калмыцкого языка.
6. В соответствии с п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 – классные доски оборудовать местным освещением – софитами в учебных кабинетах: кабинет трудового обучения, кабинет

машинам и организации работы» - естественное освещение в кабинете информатики при работе с видеодисплейными терминалами на монитору падает сзади.

Директором МКОУ «Уланхольская СОШ им.Зая-Пандиты» является Очир-Горяева Е.Б.

Статьей 6.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Таким образом, в действиях (бездействии) Очир-Горяевой Елены Борисовны усматривается событие административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицу, в отношении которого составлен протокол, а также свидетелям и потерпевшим, разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.2, 25.3 КоАП РФ, в т.ч. право пользоваться юридической помощью адвоката с момента составления протокола (ст.25.5 КоАП РФ):

1. Очир-Горяева Е.Б.  
(Ф.И.О)

  
(подпись)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено административное дело:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: ранее к административной ответственности не привлекалась.

\_\_\_\_\_  
(смягчающие или отягчающие об-ва, подвергался ли ранее к административным взысканиям и др.)

К протоколу прилагаются:

Акт проверки №49 от 07.12.2016г. с приложениями

Подпись лица, составившего протокол:



Марылова Б.С. – специалист-эксперт ТО «Восточный»  
Управления Роспотребнадзора по РК в  
Лаганском и Черноземельском районах

Подпись лица, в отношении которого  
возбуждено дело об административном  
правонарушении:



Очир-Горяева Е.Б. – директор МКОУ  
«Уланхольская СОШ им.Зая-Пандиты»

В случае отказа лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по содержанию протокола:

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, составившего протокол и др. лиц, участвующих при проверке)

Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по содержанию протокола:

\_\_\_\_\_

С протоколом ознакомлен(а), копию получил(а): 07.12.2016г. Очир-Горяева Е.Б.

  
(подпись)

Территориальный отдел «Восточный» Управления Роспотребнадзора  
по Республике Калмыкия в Лаганском и Черноземельском районах

**Протокол № 72**  
**об административном правонарушении**

«07» декабря 2016 г.

г.Лагань

Мною, специалистом-экспертом ТО «Восточный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Лаганском и Черноземельском районах Марьшиловой Б.С., в порядке, предусмотренном ст.ст.28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ, рассмотрев акт проверки №49 от 07.12.2016г., составлен протокол в отношении

**Очир-Горяевой Елены Борисовны**

**Дата и место рождения:** 26.07.1973 г.р., г.Лагань Республики Калмыкия

**Гражданство:** Российская Федерация

**Место жительства:** Республика Калмыкия, г.Лагань, микрорайон, д.52, кв.13

**Зарегистрирован по адресу:** г.Лагань, микрорайон, д.52, кв.13

**Место работы, адрес:** МКОУ «Уланхольская средняя общеобразовательная школа имени Зая-Пандиты», Лаганский район, п.Улан-Хол, ул.Орджоникидзе, д.34.

**Должность:** директор з/п или иной доход \_\_\_\_\_

**Паспорт:** серия 8500 №065009 **выдан:** Лаганским РОВД РК от 20.02.2001г.

**Семейное положение:** замужем **на иждивении:** 3 детей

**Место, время совершения и событие административного правонарушения:**

В период с 07.11.2016 года с 09час. 00мин. до 14час. 00мин, 02.12.2016 года с 09час. 00мин. до 12час.00мин при проведении плановой выездной проверки, в отношении МКОУ «Уланхольская СОШ им.Зая-Пандиты», расположенном по адресу: Лаганский район, п.Улан-Хол, ул.Орджоникидзе, д.34, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

В нарушении ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

п.3.7 – контейнер для сбора мусора установлен на земле, нет площадки с твердым покрытием.

п.4.27 – умывальные раковины не функционируют или отсутствуют в следующих учебных кабинетах: кабинет технологии, кабинет физики, кабинет домоводства, кабинет биологии, кабинет химии.

п.5.7 – классные доски не имеют лотков для задержания меловой пыли, хранения мела в учебных кабинетах: кабинет домоводства, кабинет информатики, кабинет калмыцкого языка, кабинет английского языка, кабинет биологии.

п.5.12, п.5.14 - кабинет домоводства не оснащен двухгнездной моечной раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником или специально выделенным местом с разделочным столом и мойки для посуды и умывальника.

п.6.2 – не оснащены бытовыми термометрами учебные кабинеты и помещения: кабинет технологии, кабинет английского языка, спортивный зал, актовый зал.

п.6.10 – не проводится замена разбитых стекол в учебных кабинетах: кабинет 3 класса, кабинет биологии, кабинет калмыцкого языка.

п.7.2.6 – классные доски не оборудованы местным освещением – софитами в учебных кабинетах: кабинет трудового обучения, кабинет английского языка.

п.8.2 – в туалетах умывальные раковины не обеспечены устройствами системы подогрева воды.

В нарушении п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным